

Помещение


Символ:
Описание:
Замечания:

Подпольный отопительный прибор

Символ: **100**
Описание: ТП Bersky

Итоги расчетов

$T_n = 45,0 \text{ } ^\circ\text{C}$ $dT = 10,0 \text{ K}$



Итоги расчетов подпольного отопительного прибора

Зона основная	Q_o	904	Вт	b	0,150	м
	F	15,0	м ²	L	100,0	м



Символ труб	KANFLOOR	
Ном. диаметр труб d_n	16	мм
Общая мощность Q_o	904	Вт
Общая поверхность F_o	15,0	м ²
Общая длина L_o	108,0	м
Расход воды G	0,0217	кг/с
Соппротивление гидр. dP	6796	Па