

### Помещение

Символ:

Описание:

Замечания:


### Подпольный отопительный прибор

Символ: 101

Описание: ТП Bersky

### Итоги расчетов

$T_n = 45,0 \text{ } ^\circ\text{C}$   $dT = 10,0 \text{ K}$



### Итоги расчетов подпольного отопительного прибора

Зона основная	$Q_o$	1073	Вт	$b$	0,200	м
	$F$	20,0	$\text{м}^2$	$L$	100,0	м



Символ труб	KANFLOOR	
Ном. диаметр труб $d_n$	16	мм
Общая мощность $Q_o$	1073	Вт
Общая поверхность $F_o$	20,0	$\text{м}^2$
Общая длина $L_o$	108,0	м
Расход воды $G$	0,0257	кг/с
Сопротивление гидр. $dP$	9883	Па