

На рисунке показаны три идентичных насоса с напором 40 метров. При перекачивании жидкостей с различными плотностями **реальные показания манометров разные!**




Рис.

Различие понятий напор и давление вызывает постоянные неоднозначности при подборе насосов. Эксплуатационный персонал (а с их подачи и снабженцы) оперируют информацией взятой с манометров (давление), в то время как изготовители и поставщики насосов оперируют напором.